

ORGANIGRAMME METHODOLOGIQUE - ZONE DE DEPOLLUTION DES EAUX PLUVIALES

IDENTIFICATION DU RISQUE DE POLLUTION ET DU TYPE DE POLLUTION



Risque de pollution accidentelle

Voiries et zones de circulation avec transport de matières polluantes

Aires de stockages découvertes de substances polluantes

Pas de risque de pollution identifié

Risque de pollution chronique

Parking découvert > 50 places VL

Parking découvert > 5 places PL



REJET SANS TRAITEMENT PREALABLE



Equipements préconisés	Dimensionnement
Séparateur à hydrocarbures	Pluie annuelle
Bassin de confinement	30 m3 minimum

Equipements préconisés	Dimensionnement
Prétraitement adapté (dégrilleur, débourbeur, déshuileur, ...)	Pluie annuelle
Bassin de décantation	Pluie annuelle <i>Stockage minimal de 200 m3/ha imperméabilisé</i>
Séparateur particulaire	Pluie annuelle <i>Vitesse de séparation de 1 m/h</i>